

ZERTIFIKAT

SPETEC GmbH
bestätigt hiermit, dass die Zertifizierung bei

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1

08233 Treuen

erfolgreich durchgeführt wurde.

Durch die Messungen der SPETEC GmbH wurde der Nachweis erbracht, dass die

Reinraumzelle

die Anforderungen an die Partikelanzahl der folgenden Reinraumklasse erfüllt:

Reinraumklasse: in Anlehnung an DIN EN ISO 14644-1:2016-06	ISO 5 at rest
Seriennummer:	103219717
Partikelzahl innerhalb: 3520 Partikel / m ³ max., 0,5µm	max. 2013
Partikelzahl in der Umgebung: Partikel / m ³ , 0,5µm	16.069
nächster Wartungstermin:	06 / 2021